

(別紙)

充電中のキュービクル内における感電死亡事故

- 日 時：平成25年6月9日（日）9時3分頃
- 天 候：晴れ
- 場 所：東京都区内
- 受電電圧：6.6kV
- 契約電力：258kW
- 受電形態：キュービクル（屋外）
- 事故発生電気工作物：PT（計器用変成器）充電部
- 罹災者：電気管理技術者（77歳）
- 罹災程度：死亡（感電）

■事 故 概 要

当日はUGSの設置とそれに伴う高圧ケーブルの交換を行う工事のため、9時30分から16時30分の間、停電を予定していた。

罹災者は停電前に屋上にあるキュービクル内を清掃していた（作業状況は調査中）ところ、誤ってPT充電部に身体が触れ感電したと思われる。（右肩後ろ～左上腕部後ろにかけて通電痕あり）

なお、当該事故により当日の工事は中断となり、後日に延期することとなった。