


# 経済産業省

20161221商第63号  
平成29年1月4日

一般社団法人日本ガス協会  
会長 尾崎 裕 殿

経済産業大臣 世耕 弘成



## ガス事業者に対する降積雪期における防災態勢の強化について

経済産業省は、平成28年12月16日付け中防災第33号（別紙）をもって、中央防災会議会長（内閣総理大臣）安倍 晋三から、降積雪期における防災態勢の強化についての指導要請を受けましたので、ガス事業者に対し所要の対応を要請することとしました。

つきましては、貴傘下の各ガス事業者に対して、別紙を踏まえた下記の対応をすることを要請するようお願いいたします。

### 記


1. 事業実施区域内における巡視及び点検を徹底し、ガスの安定供給に十分留意するとともに、ガス供給停止に至った場合には、迅速かつ適確な復旧対策に万全を期すこと。その際、必要に応じて他のガス事業者との協力体制を適切に構築するとともに、作業員の安全にも留意し、二次災害が発生しないように注意すること。
2. 給湯器等の給排気筒等への積雪に起因した破損又は閉塞により、一酸化炭素中毒が発生するおそれがあるため、需要家等に対して機器の点検及び換気等に十分注意するよう周知する等の対策を適切に実施すること。
3. 地盤凍結が発生しやすいといった地域特性等に応じた措置を保安規程の要求事項に追加したガス事業者は、当該規程に基づく保安体制を適切に構築し、地域特性に応じた保安の確保を確実にすること。

## 経済産業省

20161221商第63号  
平成29年1月4日

一般社団法人日本コミュニティーガス協会  
会長 嶋田 勝彦 殿

経済産業大臣 世耕 弘成



### ガス事業者に対する降積雪期における防災態勢の強化について

経済産業省は、平成28年12月16日付け中防災第33号（別紙）をもって、中央防災会議会長（内閣総理大臣）安倍 晋三から、降積雪期における防災態勢の強化についての指導要請を受けましたので、ガス事業者に対し所要の対応を要請することとしました。

つきましては、貴傘下の各ガス事業者に対して、別紙を踏まえた下記の対応をすることを要請するようお願いいたします。

#### 記


1. 事業実施区域内における巡視及び点検を徹底し、ガスの安定供給に十分留意するとともに、ガス供給停止に至った場合には、迅速かつ適確な復旧対策に万全を期すこと。その際、必要に応じて他のガス事業者との協力体制を適切に構築するとともに、作業員の安全にも留意し、二次災害が発生しないように注意すること。
2. 給湯器等の給排気筒等への積雪に起因した破損又は閉塞により、一酸化炭素中毒が発生するおそれがあるため、需要家等に対して機器の点検及び換気等に十分注意するよう周知する等の対策を適切に実施すること。
3. 地盤凍結が発生しやすいといった地域特性等に応じた措置を保安規程の要求事項に追加したガス事業者は、当該規程に基づく保安体制を適切に構築し、地域特性に応じた保安の確保を確実にすること。

## 経済産業省

20161221商第63号  
平成29年1月4日

天然ガス鉱業会  
会長 棚橋 祐治 殿

経済産業大臣 世耕 弘成



### ガス事業者に対する降積雪期における防災態勢の強化について

経済産業省は、平成28年12月16日付け中防災第33号（別紙）をもって、中央防災会議会長（内閣総理大臣）安倍 晋三から、降積雪期における防災態勢の強化についての指導要請を受けましたので、ガス事業者に対し所要の対応を要請することとしました。

つきましては、貴傘下の各ガス事業者に対して、別紙を踏まえた下記の対応をすることを要請するようお願いいたします。

#### 記

1. 事業実施区域内における巡視及び点検を徹底し、ガスの安定供給に十分留意するとともに、ガス供給停止に至った場合には、迅速かつ適確な復旧対策に万全を期すこと。その際、必要に応じて他のガス事業者との協力体制を適切に構築するとともに、作業員の安全にも留意し、二次災害が発生しないように注意すること。
2. 給湯器等の給排気筒等への積雪に起因した破損又は閉塞により、一酸化炭素中毒が発生するおそれがあるため、需要家等に対して機器の点検及び換気等に十分注意するよう周知する等の対策を適切に実施すること。
3. 地盤凍結が発生しやすいといった地域特性等に応じた措置を保安規程の要求事項に追加したガス事業者は、当該規程に基づく保安体制を適切に構築し、地域特性に応じた保安の確保を確実にすること。