

## 平成28年度 ガス事業法に係る立入検査結果

(一般ガス事業者、ガス導管事業者)

### ■ 一般ガス事業者

検査実施事業者数	指摘のあった事業者数
9	3

<指摘事項一覧>

ガス事業法		項目	内容	件数
保安規程	30条	ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。	保安規程で定められた保安管理組織と実態が異なる。	2
熱量等の測定義務	21条	熱量等の測定義務	経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を常時測定していない。	1

### ■ ガス導管事業者

検査実施事業者数	指摘のあった事業者数
0	0