


# 事故件数(LPガス)

- ▶ 平成27年(1月～12月)の管内事故件数は52件(前年から21件の減少)。
- ▶ 平成27年事故概要別比率は、比率が高い順に、消費段階での漏えい爆発・火災27件(52%)、供給段階での漏えい17件(33%)、消費段階での漏えい6件(12%)となっている。
- ▶ 管内事故件数は平成24年をピークに減少傾向で、平成27年は消費段階での漏えい爆発・火災が大きく(13件)減少した。


## ■平成23年からの事故概要別管内・全国事故件数の推移



# 管内死傷者数(LPガス)

- ▶ 平成27年の負傷者数は16名、前年に比べ22名減少。死亡は0名、重傷2名、軽傷14名で、全て前年より減少している。
- ▶ 平成27年の事故概要別の死傷者数は、消費段階でのCO中毒・酸欠が10名(63%)、消費段階での漏えい爆発・火災が6名(38%)となっている。

## ■平成23年からの事故概要別管内死傷者数の推移



### ●平成27年事故概要別死傷者数比率

