

平成25年3月19日

一般財団法人関東電気保安協会からの年次点検実施完了報告 の受理について

関東東北産業保安監督部（以下「当部」という。）が平成24年12月19日付けで一般財団法人関東電気保安協会（以下「協会」という。）に対して年次点検の実施状況について報告するよう指示した件について、本日、協会から全ての事業場において年次点検の実施が完了した旨の報告を受理したのでお知らせします。

1. 本件の経緯

当部は、協会が保安管理業務を受託する自家用電気工作物設置事業場の一部において、保安規程に基づく年次点検が未実施であることを確認したため、協会に対し注意を行うとともに、年次点検未実施の事業場について、速やかに年次点検を実施し、その実施状況を報告するよう指示しました。（[平成24年12月19日公表済み](#)）

2. 報告の概要

本日、協会から上記指示に対して、全ての事業場（廃止された事業場等を除く）において、年次点検を実施した旨、また、再発防止の更なる取組みについて報告を受けました。

3. 今後の対応

今後、協会に対して再発防止の取組みの実施状況を確認するとともに、協会以外の電気保安法人・電気管理技術者への監督・指導を継続して実施してまいります。

（問い合わせ先）

関東東北産業保安監督部電力安全課

担当者：鷲津、小林

電話：048-600-0388（直通）